CMA 220020349635

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1449

检 测 报 告

报告编号：JS2023PG0167

样品名称： PVC-U无铅排水管材

委托单位： 京华塑业有限公司

检测类别： 委托检测

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检 测 报 告

报告编号： JS2023PG0167

委托单位	京华塑业有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	京华塑业有限公司	收样日期	2023年04月04日
工程名称及使用部位	——	检测日期	2023年04月06日至2023年04月18日
样品名称	PVC-U无铅排水管材	样品数量	1米×6根
型号/规格	dn160mm×4.0mm	样品等级	——
生产单位	京华塑业有限公司	样品状态	完好
生产日期/批号	2023.3.25/——	商标	京华
检测依据	详见数据页		
判定依据	GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》		
检测项目	外观，规格尺寸，拉伸屈服应力，维卡软化温度，落锤冲击试验，密度，铅限量		
检测结论	该样品经检测，所检项目符合GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》的指标要求。 签发日期：2023年04月20日		
附注	本检测结果仅对收到的样品负责。		

批 准：申延军 审 核：李筱竹 主 检：刘铮源

申前进

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检 测 报 告

报告编号：JS2023PG0167

序号	检测项目		检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
1	外观		GB/T 5836.1-2018	管材内外壁应光滑，无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端应切割平整并与轴线垂直。	管材内外壁光滑，无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端切割平整并与轴线垂直。	符合
2	规格尺寸	平均外径，mm	GB/T 5836.1-2018	160.0～160.4	160.0～160.1	符合
		壁厚，mm	GB/T 5836.1-2018	4.0～4.6	4.2～4.4	符合
3	密度，kg/m³		GB/T 1033.1-2008	1350～1550	1530	符合
4	维卡软化温度，℃		GB/T 8802-2001	≥79	81	符合
5	拉伸屈服应力，MPa		GB/T 8804.2-2003	≥40.0	43.7	符合
6	落锤冲击试验		GB/T 5836.1-2018	≤10%	≤10%	符合
7	铅限量，mg/kg		GB/T 26125-2011	≤200	69.0	符合

检测地址：北京市房山区窦店镇亚新路乙15号，北京市石景山区金顶北路69号；

联系电话：4000330789，4000330789、010-88724984。

（本页以下空白）

********** 结 束 **********