CMA 180002282856
CAL (2021)国认监认字(342)号
CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号：CY2021C01D00036

委托单位：京华塑业有限公司

样品名称：PE-RT 地暖管材

检测类别：抽样检测

国家建筑材料质量监督检验中心

中国建材检验认证集团股份有限公司

CY2021C01D00036

国家建筑材料质量监督检验中心

检 测 报 告

报告编号：CY2021C01D00036　　第 1 页 共 2 页

样品名称	PE-RT 地暖管材	检测类别	抽样检测
委托单位	京华塑业有限公司	申请编号	CTC-CY-2021-0026
受检单位	京华塑业有限公司	商　　标	京华
生产单位	京华塑业有限公司	样品状态	满足检测要求
抽样单位	国家建筑材料质量监督检验中心	型号规格	S5 d_n25×2.3（I）
生产日期	2020 年 10 月 31 日	抽样基数	3000 米
抽样日期	2021 年 01 月 13 日	抽样数量	3 米
收样日期	2021 年 01 月 26 日	抽 样 人	张得勇 郭权
抽样方式	随机抽样	封 样 人	张娟 王晓东
抽样地点	公司库房	封样状态	封条完好
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2021 年 01 月 27 日 -02 月 07 日
判定依据	GB/T 28799.2-2012《冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统第 2 部分 管材》		
检测项目	1、外观 2、规格尺寸 3、纵向回缩率 4、静液压强度（95℃/165h）		
检测结论	*经检测，抽检样品所检项目的检测结果符合 GB/T 28799.2-2012 的技术要求。检测结果见第 2 页。* 签发日期：2021 年 03 月 18 日 （检测专用章）		
附注：（此处空白）			

批　准：　　审　核：　　编　制：

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　　电话：010-51167681　　邮编：100024

国检集团

国家建筑材料质量监督检验中心

检 测 报 告

报告编号：CY2021C01D00036　　第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求		检测结果	单项结论	检测依据
1	外 观	管材表面颜色应均匀一致，不允许有明显色差，内外表面应光滑、平整、清洁，不应影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡、杂质等缺陷。		管材表面颜色均匀一致，无明显色差，内外表面光滑、平整、清洁，无影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡、杂质等缺陷。	符合	GB/T 28799.2-2012 6.2
2	规格尺寸（mm）	平均外径	最小 25.0 最大 25.3	25.3	符合	GB/T 8806-2008
		壁厚	$2.3^{+0.4}$	最小 2.3 最大 2.5	符合	
3	纵向回缩率（%）	≤2		1.8	符合	GB/T 6671-2001 B 法
4	静液压强度（95℃/165h）	95℃/165h/环应力 3.6MPa（试验压力 0.73MPa）无破裂、无渗漏		无破裂、无渗漏	符合	GB/T 28799.2-2012 6.5 GB/T 6111-2018
（以下空白）						
备注：检测地点：管庄。						

本报告结束

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　　电话：010-51167681　　邮编：100024

国检集团

国检集团简介

中国建材检验认证集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国建材检验认证集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

中国建材检验认证集团股份有限公司是本中心法人单位，承担本报告的法律责任。

更多详情见公司官网：http://www.ctc.ac.cn