CMA
180002240585

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2019(G)02066

样品名称 PVC-U 排水管件

委托单位 京华塑业有限公司

检验类别 抽样检验（型式检验）

国家化学建筑材料测试中心

材 料 测 试 部

CMA 180002240585
国家化学建筑材料测试中心
（材料测试部）
CNAS 中国认可 检测 TESTING CNAS L1049

地址：北京市朝阳区北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编：100013 网址：www. plastic-test. net
电话：(010) 64208747、 64200694、 64224642、 84290301、 59202479 传真：(010) 59202784

检 验 报 告

报告编号：2019(G)02066

委托单位	京华塑业有限公司	检验类别	抽样检验（型式检验）
生产单位	京华塑业有限公司	生产日期	2019.01.02
样品名称	PVC-U 排水管件	注册商标	京华
样品规格	d_n110	样品外观	白色
抽样基数	2000 个	样品标识	G-201901201
抽样数量	7 个	产品批号	/
封样地点	京华塑业有限公司库房	委托日期	2019.01.24
封样单位	文安县质量技术监督局	封样日期	2019.01.18
检验结论	所检管件按照相应国家标准进行检验，并按照 GB/T 5836.2-2006“建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件”进行判定，所检结果符合标准规定要求。（详见第 2 页） 签发日期：2019 年 02 月 26 日		
备 注	/		

批准： 审核：

国家化学建筑材料测试中心
180002240585
（材料测试部）
中国认可
检测
TESTING
CNAS L1049

地址：北京市朝阳区北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编：100013 网址：www. plastic-test. net
电话：(010) 64208747、 64200694、 64224642、 84290301、 59202479 传真：(010) 59202784

检 验 报 告

报告编号：2019(G)02066

序号	检 验 项 目	技 术 要 求	检验结果	单项判定	检验方法
1	外观	管件内外壁应光滑，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损，浇口及溢边应修除平整。	通过	合格	目测
2	规格尺寸，mm	管件主体壁厚不小于同规格管材壁厚 110.2≤承口中部平均内径d_{sm}≤110.6 承口深度L_1≥48	通过 110.4 48.2	合格	GB/T 8806-2008
3	密度，kg/m^3	1350~1550	1547	合格	GB/T 5836.2-2006 7.4
4	烘箱试验	无起泡、碎裂及拼缝线裂开	通过	合格	GB/T 8803-2001
5	坠落试验	无破裂	通过	合格	GB/T 8801-2007
6	维卡软化温度，℃	≥74	75.6	合格	GB/T 8802-2001

（以 下 空 白）

主检：张伟 苏肖群 孙佳文

本 页 无 正 文

高分子材料检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59202489 传　　真:(010)59202784 邮　　箱:liuyc. bjhy@ sinopec. com	管材及管件检测室 联系电话:(010)64200694 (010)59202484 (010)59202485 传　　真:(010)59202952 邮　　箱:huay. bjhy@ sinopec. com	建筑门窗、幕墙及节能产品检测室 联系电话:(010)59202581 (010)59202580 传　　真:(010)64224642 邮　　箱:huxy. bjhy@ sinopec. com
涂料和胶粘剂检测室 联系电话:(010)59202436 (010)59202465 传　　真:(010)84290301 邮　　箱:panx. bjhy@ sinopec. com	塑料板(片、卷)材检测室 联系电话:(010)59202447 (010)59202479 传　　真:(010)59202784 邮　　箱:dingjh. bjhy@ sinopec. com	老化性能检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59202737 传　　真:(010)59202784 邮　　箱:wup. bjhy@ sinopec. com
汽车用高分子材料与制品检测室 联系电话:(010)59202489 (010)59202447 传　　真:(010)59202784 邮　　箱:zhutg. bjhy@ sinopec. com	高分子土工合成材料检测室 联系电话:(010)59202447 (010)59202479 传　　真:(010)59202784 邮　　箱:dingjh. bjhy@ sinopec. com	环保性能及有害物质检测室 联系电话:(010)59202436 (010)59202465 传　　真:(010)84290301 邮　　箱:panx. bjhy@ sinopec. com

地　址:北京市朝阳区北三环东路 14 号北京化工研究院(和平东桥向东 200 米路南)
网　址:www.plastic-test. net　　邮政编码:100013